



Присоединения

Обозначение	Назначение	Кол.	Присоединительные р-ры
Л	Подвод от главного подогревателя	1	φ377x10
М	Циркуляционная вода	3	
Н	Отвод от циркуляционного насоса	1	φ325x8
П	Отвод к главному подогревателю	1	
Т	Охлаждающая вода	1	φ273x10
У	Отвод	1	φ273x10
Ш	Дистиллят	1	φ219x7
Б1	Пар	2	φ273x10
Г1	Выпуск воздуха	1	φ38x4
Ю	Неконденсирующиеся газы	2	φ76x3,5
Я	Люк-лаз	2	Ду 500

П Л А Н
размещения фундаментных болтов



- Производительность, т/ч 50
- Рабочее абсолютное давление в паровом пространстве, МПа(кгс/см²) 0,006...0,085(0,06...0,85)
- Рабочее избыточное давление циркуляционной воды, МПа(кгс/см²) 0,4(4)
- Масса испарителя с водой, кг 120000

				ЭТ 109-00.000ГЧ		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Испаритель мгновенного вскипания МИМВ-50-9ПС	Лист	Масса
Разраб.	и				и	75000
Проб.					Листов	120
Т.контр.					Листов	1
Н.контр.				Габаритный чертёж	000 "Экотех"	
Утв.				Копировал	Формат А1	